# Информация для собственников многоквартирных жилых домов
# о состоянии внутридомового газового оборудования (вентиляционных каналах и дымоходов).

В последнее время на территории Костромской области участились случаи отравления угарным газом в жилых помещениях. Основными причинами отравления угарным газом являются:

- нарушение вентиляции (воздухообмена) в помещениях квартир граждан в следствие установки ими пластиковых окон и входных дверей с уплотнителями;
- несоблюдение собственниками (пользователями) жилых помещений Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр, в части обеспечения притока воздуха в помещение кухни;
- внесение изменений в устройство вентиляционных каналов кухни, предусмотренного проектом здания, посредством подключения в него кухонной вытяжки, установленной над газовой плитой;
- отсутствие тяги в вентиляционном канале при закрытой форточке.

В связи с вышеизложенным проводятся проверки, где особое внимание уделяется вытяжным кухонным зонтам, установленным над газовыми плитами. В случае подключения их к существующим кухонным вентиляционным каналам необходимо произвести отключение для повышения безопасности при использовании газа в быту.

На основании вышеизложенного АО «Газпром газораспределение Кострома» предлагает заключить договоры о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Администрации городского поселения посёлок Судиславль