№ 000027489 от «23» октября 2020 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Администрация городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000293254 от 22.10.2020

Наименование объекта газификации индивидуальный жилой дом

Месторасположение объекта Костромская обл, Судиславский р-н, Судиславль пгт, Восточный мкр, д.б/н (Кад. № З.У. 44:21:130601:420.)

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 $м^3$ /час.

2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

3. Срок действия технических условий - до 22.01.2021 г. (70 рабочих дней)

4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м3/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера		С.А. Кожин
(наименование должности)	(подпись)	Ф.И.О.

Исполнитель: Чернятьев Евгений Анатольевич
Тел. 491113